








# Fiche Technique : Produits à ne pas jeter dans le réseau d'assainissement

Produits à ne pas jeter	Pourquoi ? Quels risques ?	Destination à privilégier
<p><b>Produits chimiques et toxiques</b> <b>Hydrocarbures</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Risque sanitaire pour le personnel exploitant (réseau / station)</li> <li><input type="checkbox"/> Pollution de l'environnement (produits non traités)</li> <li><input type="checkbox"/> Perturbation de l'épuration biologique</li> <li><input type="checkbox"/> Contamination de boues issues du traitement</li> </ul>	<p>Déchèterie Entreprise spécialisée dans le retraitement des déchets toxiques</p>
<p><b>Huiles minérales (vidange) et végétales (friture)</b> <b>Graisses</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Colmatage progressif des canalisations</li> <li><input type="checkbox"/> Perturbation de l'épuration biologique</li> </ul>	<p>Déchèterie Entreprise spécialisée dans le retraitement des graisses</p>
<p><b>Médicaments</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pollution de l'environnement (produits non traités par la station)</li> <li><input type="checkbox"/> Contamination de boues des stations d'épuration</li> </ul>	<p>Pharmacie</p>
<p><b>Matières solides</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Obturation des canalisations</li> <li><input type="checkbox"/> Colmatage des équipements électromécaniques (pompes, ...)</li> </ul>	<p>Déchèterie</p>
<p><b>Lingettes, couches, serviettes hygiéniques, Tampons, préservatifs</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Obturation des canalisations</li> <li><input type="checkbox"/> Colmatage des équipements électromécaniques (pompes, ...)</li> </ul>	<p>Ordures ménagères</p>
<p><b>Vidanges fosses septiques</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Augmentation ponctuelle de la charge de pollution à traiter</li> <li><input type="checkbox"/> Perturbation de l'épuration biologique</li> </ul>	<p>Vidangeur agréé</p>
<p><b>Vidange de piscine</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Augmentation ponctuelle de la charge hydraulique</li> <li><input type="checkbox"/> dysfonctionnement de la station d'épuration</li> </ul>	<p>A évacuer dans le réseau eaux pluviales (si existant) <b>après un arrêt</b> de traitement au chlore d'au moins 15 jours ou épandage sur parcelle privée</p>